

SUORITUSTASOILMOITUS NRO 107CPR

1. Tuotetyypin tunnuskoodi

JOINTS FIRE PUTTY PAD PRO+ EI120

2. Eränumero

ETA-17/1010; eränumero katso pakkaus.

3. Käyttötarkoitus

Palokittilevy läpivienteihin Kts. ETA-17/1010

4. Valmistaja

Joints L.R. Oy. Tehdas A/003.

5. Edustaja

Soudal Oy, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Finland.

6. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä

Järjestelmä 1.

Järjestelmä 3: reagointi tulta vastaan.

7. Suoritustasoarvion perusta

Ilmoitettu laitos **UL International**, tunnusnumero **0843**, on eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (**EAD 350454-00-1104**) ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella (katso taulukko) suorittanut rakennustuotteen ensitestausten, tehtaan ensitarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan tuotevalvonnan mukaisen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen **järjestelmän 1.** mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (todistukset) (katso taulukko).

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä	EY-vaatimustenmukaisuustodistus
ETA-17/1010	0843 – CPR – 0404

8. Ilmoitetut suoritustasot

Olennaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F	EN 13501-1
Palonkestävyys	EI120. Katso lisätietoja ETA-17/1010	EN 1366-3: 2009 EN 1366-4: 2009 EN 13501-2
Kestävyys ja käyttösoveltuvuus	Käyttöluokka Z2	EAD 350454-00-1104,

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.