

SUORITUSTASOILMOITUS NRO 122CPR

1. Tuotetyypin tunnuskoodi

JOINTS AF FIRE C COLLAR PRO+ EI180

2. Eränumero

ETA-16/0772; eränumero katso pakkaus.

3. Käyttötarkoitus

Palomansetti putkiläpivienteihin Kts. ETA-16/0772.

4. Valmistaja

AF Systems SRL, Via Edward Jenner 41-43, IT-26837 Mulazzano Italia.

5. Edustaja

Soudal Oy, Teollisuustie 6, 51200 Kangasniemi, Finland.

6. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä

Järjestelmä 1.

Järjestelmä 3: reagointi tulta vastaan.

7. Suoritustasoarvion perusta

Ilmoitettu laitos **ITeC**, tunnusnumero **1220**, on eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (**ETAG 026-2**) ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella (katso taulukko) suorittanut rakennustuotteen esitestauksen, tehtaan ensitarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan tuotevalvonnan mukaisen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmuuden **järjestelmän 1.** mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (todistukset) (katso taulukko).

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä	EY-vaatimustenmukaisuustodistus
ETA-16/0772	1220 – CPR – 1784

8. Ilmoitetut suoritustasot

Olellaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 13501-1
Palonkestävyys	EI180. Katso lisätietoja ETA-16/0772	EN 1366-3: 2009 EN 1366-4: 2009 EN 13501-2
Kestävyys ja käyttösoveltuvuus	Käyttöluokka Y2	ETAG 026-2

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.